

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ресурсоснабжающей организации



Александр А.В.
"26" февраля 2015 г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и ГВС у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и ГВС
потребителя: _____

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. **Нижние Серги, гор. Солнечный, дом 2, (1 подъезд)**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено: **соответствие правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**
(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии и ГВС допускается в
эксплуатацию
с 01 марта 2015г. по 28 февраля 2016г. в следующем составе оборудования, и
пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата первичной поверки	Дата следующей поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4	5	6
ЭЛЬФ	01273413	06.08.2014	06.08.2018		имеется
ЭРСВ Ду32	1413876	11.09.2014	11.09.2018		имеется
ЭРСВ Ду32	1415432	15.09.2014	15.09.2018		имеется
ТПС	1390735 1385779	18.12.2014	18.12.2018		имеется
МТW Ду25	9272256	25.12.2014	25.12.2018		имеется
ЕТW Ду20	9852145	22.12.2014	22.12.2018		имеется
ТПС	1385199 1395089	18.12.2014	18.12.2018		имеется

Представитель ресурсоснабжающей организации
Мастер участка МУП «Тепловые сети г. Н-Серги» Сычёв С.Н. тел. (34398) 2-12-21
(должность, фамилия, номер телефона)

ПОДПИСЬ *Сычёв С.Н.*

Представитель организации потребителя
Зам. директора ООО «ЖилСервис» Балакин В.В. тел. (34398) 2-15-44
(должность, фамилия, номер телефона)



ПОДПИСЬ *Балакин В.В.*

Представитель монтажной организации
Инженер Князев А.В. тел. (343) 253-50-23
(должность, фамилия, номер телефона)



ПОДПИСЬ *Князев А.В.*