

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ресурсоснабжающей организации

Кандауров А.В.
" 26 " февраля 2015 г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и ГВС у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и ГВС
потребителя: _____

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. **Нижние Серги, гор. Солнечный, дом 2, (2 подъезд)**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено: **соответствие правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии и ГВС допускается в
эксплуатацию

с 01 марта 2015г. по 28 февраля 2016г. в следующем составе оборудования, и
пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата первичной поверки	Дата следующей поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4	5	6
ЭЛЬФ	04670914	06.08.2014	06.08.2018		имеется
ЭРСВ Ду32	1404562	15.09.2014	15.09.2018		имеется
ЭРСВ Ду32	1402298	10.09.2014	10.09.2018		имеется
ТПС	1388018 1393130	18.12.2014	18.12.2018		имеется
МТW Ду25	9272254	25.12.2014	25.12.2018		имеется
ЕТW Ду20	9852093	22.12.2014	22.12.2018		имеется
ТПС	1366655 1385417	18.12.2014	18.12.2018		имеется

Представитель ресурсоснабжающей организации

Мастер участка МУП «Тепловые сети г. Н-Серги» Сычёв С.Н. тел. (34398) 2-12-21

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

Представитель организации потребителя

Зам. директора ООО «ЖилСервис» Балакин В.В. тел. (34398) 2-15-44

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

Представитель монтажной организации

Инженер Князев А.В. тел. (343) 253-50-23

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____