



**УТВЕРЖДАЮ**  
 Руководитель ресурсоснабжающей  
 организации

*Ковалев А.В.*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 2014 г.

**АКТ**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии  
 и горячей воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и  
 горячей воды у потребителя \_\_\_\_\_ аб. № \_\_\_\_\_

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу Солнечный, 2 (6 этаж)  
 и проверена комплектность необходимой технической документации, в  
 результате чего установлено: соответствие

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета допускается (не допускается) в  
 эксплуатацию с "01" декабря 2014 г. по  
"30" ноября 2015 г. в следующем составе оборудования и  
 пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на дату приемки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной поверки
Энер	01343413		имеется	06.08.2018
ЭРВ Ду32	1412653		имеется	06.10.2018
ЭРВ Ду32	1458222		имеется	26.08.2018
ТРС ТРС	1396123 1396511		имеется	16.04.2018
Ду15	3272234		имеется	01.09.2018
ETW Ду20	8892714		имеется	01.09.2018
ТРС ТРС	1393197 7366856		имеется	22.04.2018

Представитель ресурсоснабжающей организации Мастер учета  
МУП "Тепловые сети Н-Сервис" Сергеев С.Н. 2-12-21  
 (должность, фамилия, номер телефона)

подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Представитель организации потребителя зам. директора  
ООО "Теплосервис" Балакин В.В. 2-15-44  
 (должность, фамилия, номер телефона)

подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Представитель монтажной организации  
инженер Князев А.В. (343) 253 50-23  
 (должность, фамилия, номер телефона)

подпись \_\_\_\_\_

М.П.

