

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ресурсоснабжающей организации

Александр А.В.
"26" февраля 2015 г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и ГВС у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и ГВС
потребителя: _____

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: **г. Нижние Серги, гор. Гагарина, дом 14**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено: **соответствие правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии и ГВС допускается в
эксплуатацию

с 01 марта 2015г. по 28 февраля 2016г. в следующем составе оборудования, и
пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата первичной поверки	Дата следующей поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4	5	6
ЭЛЬФ	02834714	10.12.2014	10.12.2018		имеется
ЭРСВ Ду32	1407423	10.09.2014	10.09.2018		имеется
ЭРСВ Ду32	1441393	10.09.2014	10.09.2018		имеется
ТПС	1393133 1389945	18.12.2014	18.12.2018		имеется

Представитель ресурсоснабжающей организации

Мастер участка МУП «Тепловые сети г. Н-Серги» Сычёв С.Н. тел. (34398) 2-12-21

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

Представитель организации потребителя

Зам. директора ООО «ЖилСервис» Балакин В.В. тел. (34398) 2-15-44

(должность, фамилия, номер телефона)


подпись _____

Представитель монтажной организации

Инженер Князев А.В. тел. (343) 253-50-23

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____



Широваккочу Версия Александров