

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ресурсоснабжающей
организации

« 27 » 10 2014 г.

А К Т

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии
и горячей воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и
горячей воды у потребителя _____ аб. № _____
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу Голарика, 5
и проверена комплектность необходимой технической документации, в
результате чего установлено: соответствует

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета допускается (не допускается) в
эксплуатацию с « 01 » ноября 2014 г. по
« 31 » октября 2015 г. в следующем составе оборудования и
пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на дату приемки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной поверки
Эльср 02	09123113		и.сервис	05.08.2018
ЭРСВ 440П	1413555		и.сервис	14.08.2018
ЭРВ 440П	1415049		и.сервис	14.08.2018
ТПС 500	1405080		и.сервис	15.05.2018
ТПС 500	1405000		и.сервис	15.05.2018

Представитель ресурсоснабжающей организации Мастер участка
МУП «Тепловые сети г.Н.Сергиев» Сергеев С.Н. (34398)2-12-21
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

Представитель организации потребителя Балакин
ООО «МинСервис» Балакин (343) 253-50-23
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

Представитель монтажной организации Минсервис
инженер Князев С.В. (343) 253-50-23
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

М.П.