



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУП
 «Тепловые сети г. Нижние Серги»

[Signature]
 А.В.Кондаков
 « 23 » ноября 2014г.

г. Нижние Серги

« ___ » _____ 2014г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии у потребителя

Произведён технический осмотр приборов учёта узла коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС потребителя по адресу:

г. Нижние Серги, улица Дачная, дом № 12

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие правилам учёта тепловой энергии и теплоносителя.

На основании изложенного узел коммерческого учёта ТЭ и ГВС допускается в эксплуатацию с 23 ноября 2014 года по 23 ноября 2016 года в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской №	Дата первичной поверки	Дата очередной поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
Тепло - вычислитель ЭЛЬФ 02	02213113	05.08.2014	05.08.2018		
Расходомер «Взлёт ЭР» Ду. 32	1459396	06.10.2014	06.10.2018		
Расходомер «Взлёт ЭР» Ду. 32	1442734	06.10.2014	06.10.2018		
Термометр ТПС	1408726 1409349	03.06.2014	03.06.2018		

Представитель МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги»

[Signature]
Свиридов С.И.

Представитель ООО «УК ЖКХ»

[Signature]
 +7(900)201-01-25

Представитель монтажной организации

[Signature]
Белов ДС

