

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей организации



" 20 " 09 2016 г.

АКТ периодической проверки узла учета тепловой энергии и ГВС

20 сентября 2016 года произведен технический осмотр приборов узла коммерческого учета тепловой энергии и ГВС

по адресу: г. Нижние Серги, ул. Дачная, дом № 12

в результате чего установлено: узел коммерческого учета тепловой энергии и ГВС соответствует правилам учета тепловой энергии и теплоносителя и находится в исправном состоянии.

Тип прибора	Заводской номер	Дата текущей поверки	Дата очередной поверки	Показания прибора на момент проверки	Место установки и наличие пломбы
Эльф 02	02213113	05.08.2014	05.08.2018		имеется
ЭРСВ-440ЛВ Ду32	1459396	06.10.2014	06.10.2018		имеется
ЭРСВ-440ЛВ Ду32	1442784	06.10.2014	06.10.2018		имеется
Термопреобразователи ТПС	1408726/ 1409399	03.06.2014	03.06.2018		имеется

Представитель энергоснабжающей организации
Мастер котельной МУП «Энергоресурс»
Д.А. Устюгов тел. 8(34398)2-19-97

подпись 

Ответственный представитель потребителя:
Инженер-энергетик ООО «ЖилСервис»
А.Н. Блиновских тел. 8(34398)2-15-44

подпись 