

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП

«Тепловые сети г. Нижние Серги»

А.В.Кондаков

« 23 » сентября 2014г.



г. Нижние Серги

«__» _____ 2014г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии у потребителя

Произведён технический осмотр приборов учёта узла коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС потребителя по адресу:

г. Нижние Серги, улица Парковая, дом № 14

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие правилам учёта тепловой энергии и теплоносителя.

На основании изложенного узел коммерческого учёта ТЭ и ГВС допускается в эксплуатацию с 26 сентября 2015 года по 26 сентября 2016 года в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской №	Дата первичной поверки	Дата очередной поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
Тепло - вычислитель ЭЛЬФ 02	97783113	05.08.2014	05.08.2018	.	
Расходомер «Взлёт ЭР» Ду 32	1450694	06.10.2014	06.10.2018		
Расходомер «Взлёт ЭР» Ду 32	1452669	06.10.2014	06.10.2018		
Термометр ТПС	1411442 1410082	04.06.2014	04.06.2018		

Представитель МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги»

мастер С.Н. Соколов

Представитель ООО «УК ЖКХ»

Директор М.М. Романов
+7(300)201-01-25

Представитель монтажной организации

нач. отделов Д.А. Белев Д.Е.

