


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей организации


" " 20 г.

АКТ периодической проверки узла учета тепловой энергии и ГВС

16 декабря 2016 года произведен технический осмотр приборов узла коммерческого учета тепловой энергии и ГВС

по адресу: г. Нижние Серги, ул. Дачная, дом № 14

в результате чего установлено: узел коммерческого учета тепловой энергии и ГВС соответствует правилам учета тепловой энергии и теплоносителя и находится в исправном состоянии.

Тип прибора	Заводской номер	Дата текущей поверки	Дата очередной поверки	Показания прибора на момент проверки	Место установки и наличие пломбы
Эльф 02	97783113	05.08.2014	05.08.2018		имеется
ЭРСВ-440ЛВ Ду32	1450694	06.10.2014	06.10.2018		имеется
ЭРСВ-440ЛВ Ду32	1452669	06.10.2014	06.10.2018		имеется
Термопреобразователи ТПС	1411442/ 1410082	04.06.2014	04.06.2018		имеется

Представитель энергоснабжающей организации
Мастер котельной МУП «Энергоресурс»
Д.А. Устюгов тел. 8(34398)2-19-97

подпись 

Ответственный представитель потребителя:
Инженер-энергетик ООО «ЖилСервис»
А.Н. Блиновских тел. 8(34398)2-15-44

подпись 