

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей организации


" " 20 г.

АКТ периодической проверки узла учета тепловой энергии и ГВС

20 сентября 2016 года произведен технический осмотр приборов узла коммерческого учета тепловой энергии и ГВС по адресу: г. **Нижние Серги, ул. Дачная, дом № 16** в результате чего установлено: узел коммерческого учета тепловой энергии и ГВС **соответствует правилам учета тепловой энергии и теплоносителя и находится в исправном состоянии.**

Тип прибора	Заводской номер	Дата текущей поверки	Дата очередной поверки	Показания прибора на момент проверки	Место установки и наличие пломбы
Эльф 02	01720714	20.10.2014	20.10.2018		имеется
ЭРСВ-440ЛВ Ду50	1364872	06.10.2014	06.10.2018		имеется
ЭРСВ-440ЛВ Ду50	1450339	06.10.2014	06.10.2018		имеется
Термопреобразователи ТПС	1407464/ 1391951	06.11.2014	06.11.2018		имеется

Представитель энергоснабжающей организации
Мастер котельной МУП «Энергоресурс»
Д.А. Успогов тел. 8(34398)2-19-97

подпись 

Ответственный представитель потребителя:
Инженер-энергетик ООО «ЖилСервис»
А.Н. Блиновских тел. 8(34398)2-15-44

подпись 