

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МУП  
 «Тепловые сети г. Нижние Серги»



А.В.Кондаков

2014г.

» 2014г.

г. Нижние Серги

**АКТ допуска в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведён технический осмотр приборов учёта узла коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС потребителя по адресу:

г. Нижние Серги, улица Вачная, дом № 18

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

**соответствие правилам учёта тепловой энергии и теплоносителя.**

На основании изложенного узел коммерческого учёта ТЭ и ГВС допускается в эксплуатацию с 01 января 2015 года по 01 января 2016 года в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской №	Дата первичной поверки	Дата очередной поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
Тепло - вычислитель ЭЛЬФ 02	03953514	07.11.2018			имеется
Расходомер «Взлёт ЭР» Ду 50	1452097	06.10.2018			
Расходомер «Взлёт ЭР» Ду 50	1446802	06.10.2018			
Термометр ТПС	1394458 1390251	06.11.2018			

Представитель МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги»

*Иванов Сергей С.И.*

Представитель ООО «УК ЖКХ»

*Директор Романов И.И.*  
900-201-01-25

Представитель монтажной организации

*Наша фирма, фирма ООО ТД «Взлёт-Энерджи»*  
*В.Е. Белов 950-63-33-959*

