

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей организации

_____ " _____ " _____ 20 ____ г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и ГВС потребителя: _____

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. **Нижние Серги, ул. Жукова, дом 27**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **соответствие правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии и ГВС допускается в эксплуатацию

с "26" октябрь 2012 г. по "23" июль 2016 г. в следующем составе оборудования, и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата первичной поверки	Дата следующей поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4	5	6
Теплосчетчик Эльф в составе:					
1. Вычислитель Эльф-01	27203212	07.09.2012	07.09.2016	0	Уплотнен
2. Расходомер Взлет ЭРСВ-420Л Ду40	1048081	23.07.2012	23.07.2016	-	Уплотнен
3. Расходомер Взлет ЭРСВ-420Л Ду40	1038057	23.07.2012	23.07.2016	-	Уплотнен
Термопреобразователь КТСП-Н	25565	10.09.2012	10.09.2016	-	Уплотнен

Представитель энергоснабжающей организации Дружков С.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись [подпись]

Ответственный представитель потребителя _____

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись [подпись]