



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ресурсоснабжающей организации

Королюков А.В.

06 " января 2017 г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и ГВС у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и ГВС

потребителя: _____
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: **г. Нижние Серги, ул. Нагорная, дом 1**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **соответствие правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии и ГВС допускается в эксплуатацию

с 01.01.2017 г. по 30.10.2020 г. в следующем составе оборудования, и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата первичной поверки	Дата следующей поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4	5	6
Тепловычислитель СПТ-943.1	58679	09.11.2016	08.11.2020	0	имеется
Преобразователь расхода МФ-5.2.2Б	050091616	30.10.2016	30.10.2020	0	имеется
Преобразователь расхода МФ-5.2.2Б	050044816	30.10.2016	30.10.2020	0	имеется
КТПТР-01	13067/ 13067А	03.11.2016	03.11.2020	—	имеется
Счетчик МТW Ду-32	6830796	11.11.2016	11.11.2020	0	имеется
Счетчик ЕТН1-N Ду-15	6790189	25.11.2016	25.11.2020	0	имеется
Преобразователь давления Карат СДВ	77171	09.12.2016	09.12.2021	—	имеется
Преобразователь давления Карат СДВ	77172	09.12.2016	09.12.2021	—	имеется
<hr/>					

Представитель ресурсоснабжающей организации

Мастер участка МУП «Тепловые сети г. Н-Серги» Сычёв С.Н. тел. (34398) 2-12-21

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись *[Подпись]*

Представитель организации потребителя

Инженер-энергетик ООО «ЖилСервис» Блиновских А.Н. тел. (34398) 2-15-44

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись *[Подпись]*

Представитель монтажной организации

техник МУП А.А. Барсуков

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

