

Утверждаю:
 Директор МУП
 «Тепловые сети г. Нижние Серги»
 А.Н.Блиновских
 «__» _____ 2012г.

АКТ
 допуска к эксплуатации узла учета
 тепловой энергии многоквартирного дома

Произведен технический осмотр прибора учета тепловой энергии многоквартирного дома по адресу: ул. Нагорная, 2 и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

- принципиальная схема установки прибора учёта тепловой энергии имеется.
- паспорта на оборудование имеются.
- документы о поверке приборов учета тепловой энергии с действующим клеймом госповерителя имеются.
- монтаж прибора учёта произведён в соответствии с требованием технического проекта.

На основании изложенного прибор учёта тепловой энергии многоквартирного дома по адресу: ул. Нагорная, 2 допускается в эксплуатацию с **«26» октября 2012 года по 23 июля 2016 года** в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской №	Показания прибора и наличие пломб	Дата проведения следующей поверки
Тепловый индикатор Эльф 01	13733112	<i>(0) имеются</i>	08.08.2016 года
КНИПР-01	7821/7821А	<i>имеются</i>	30.07.2016 года
Расходомер-счётчик «Взлёт ЭР»	0104105	<i>имеются</i>	01.08.2016 года
Расходомер-счётчик «Взлёт ЭР»	1212090	<i>имеются</i>	23.07.2016 года

Представитель МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги»
 Дреншак Е.А.



Ответственный представитель «Потребителя»

Александр В.В. 