

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей организации

" 01 " октября 2013 г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и ГВС потребителя:

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. **Нижние Серги, ул. Отдыха, дом 15**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **соответствие правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии и ГВС допускается в эксплуатацию с 01 октября 2013г. по 11 октября 2016г. в следующем составе оборудования, и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата первичной поверки	Дата следующей поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4	5	6
Узел учета тепловой энергии в составе:					
1. Вычислитель Эльф 01	58103312	04.04.2013	04.04.2017	-	пломба штепсель
2. Расходомер Вэлёт ЭР 420Л/40	1241395	11.10.2012	11.10.2016	-	пломба штепсель
3. Расходомер Вэлёт ЭР 420Л/40	1241599	11.10.2012	11.10.2016	-	пломба штепсель
4. Комплект термометров Соппротивления КТПТР-01	10868 10868 А	15.07.2013	15.07.2017	-	пломба штепсель

Представитель энергоснабжающей организации

Директор Фреунтук Е.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись *Фреунтук Е.А.*

Ответственный представитель потребителя

Зам. директора ООО "Тепло-Сервис" 13 15 Франклин
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись *Макс*