



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей организации

А.В. Кондратов

" 10 " сентября 20 16 г.

**АКТ периодической проверки узла учета тепловой энергии и ГВС
(после очередной поверки)**

26 сентября 2016 года произведен технический осмотр приборов узла коммерческого учета тепловой энергии и ГВС по адресу: г. Нижние Серги, ул. Р-Люксембург 100.

Узел коммерческого учета тепловой энергии и ГВС соответствует правилам учета тепловой энергии и теплоносителя и находится в исправном состоянии.

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствие правилам учета тепловой энергии и теплоносителя.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии и ГВС допускается к коммерческому учету с 26 сентября 2016 года в следующем составе оборудования, и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата текущей поверки	Дата очередной поверки	Показания прибора на момент проверки	Место установки и наличие пломбы
Эльф 01	31753212	22.07.2016	22.07.2020		имеется
ЭРСВ-420Л (под. тр.) Ду50	1154862	28.07.2016	28.07.2020		имеется
ЭРСВ-420Л (обр.тр.) Ду50	1215137	28.07.2016	28.07.2020		имеется
КТПТР-06	3953/3953А	05.08.2016	05.08.2020		имеется

Представитель энергоснабжающей организации:

Маслов Сергей С.Н.

ПОДПИСЬ

Сергей С.Н. Маслов

Ответственный представитель потребителя

директор ООО «Жилсервис» по адресу



ПОДПИСЬ

Сергей С.Н. Маслов