

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП
«Тепловые сети г. Нижние Серги»


_____ А.Н. Блиновских

« _____ » _____ 2012г.

г. Нижние Серги

10 декабря 2012г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии у потребителя

Произведён технический осмотр приборов учёта узла коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС потребителя по адресу:

г. Нижние Серги, улица Розы Люксембург, дом № 100

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие правилам учёта тепловой энергии и теплоносителя.

На основании изложенного узел коммерческого учёта ТЭ и ГВС допускается в эксплуатацию с 10 декабря 2012 года по 06 апреля 2016 года в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской №	Дата первичной поверки	Дата очередной поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
Тепло - вычислитель ЭЛЬФ 01	31753212	03.10.2012	03.10.2016	0	пломба имеется
Расходомер «Взлёт ЭР» Ду50	1215137	26.07.2012	26.07.2016	-	пломба имеется
Расходомер «Взлёт ЭР» Ду50	1154862	06.04.2012	06.04.2016	-	пломба имеется
Термометр КТПТР-06	3953/3953А	22.10.2012	22.10.2016	-	

Представитель МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги»


_____ Е.А. Дрешпак

Представитель ООО «Жил-Сервис»


_____ В.В. Балакин