


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП
«Тепловые сети г. Нижние Серги»

 А.Н. Блиновских

« 20 » декабря 2012г.

г. Нижние Серги

20 декабря 2012г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии у потребителя

Произведён технический осмотр приборов узла коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС потребителя по адресу:

г. Нижние Серги, улица Розы Люксембург, дом № 102

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие правилам учёта тепловой энергии и теплоносителя.

На основании изложенного узел коммерческого учёта ТЭ и ГВС допускается в эксплуатацию **с 20 декабря 2012 года по 13 июля 2016 года** в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской №	Дата первичной поверки	Дата очередной поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
Тепло - вычислитель ЭЛЬФ 01	42983312	16.10.2012	16.10.2016	0	пломба имеется
Расходомер «Взлёт ЭР» Ду50	1215058	13.07.2012	13.07.2016	-	пломба имеется
Расходомер «Взлёт ЭР» Ду50	1206952	18.07.2012	18.07.2016	-	пломба имеется
Термометр КТПТР-06	3570/3570А	12.09.2012	12.09.2016	-	пломба имеется

Представитель МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги»

 Е.А. Дрешпак

Представитель ООО «Жил-Сервис»

 В.В. Балакин