

Утверждаю:
 Директор МУП
 «Тепловые сети г. Нижние Серги»
 _____ А.Н.Блиновских
 « » _____ 2013г.

АКТ
 допуска к эксплуатации узла учета
 тепловой энергии

Произведен технический осмотр прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Р-Люксембург, 82 и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

- принципиальная схема установки прибора учёта тепловой энергии имеется.
- паспорта на оборудование имеются.
- документы о поверке приборов учета тепловой энергии с действующим клеймом госповерителя имеются.
- монтаж прибора учёта произведён в соответствии с требованием технического проекта.

На основании изложенного прибор учёта тепловой энергии многоквартирного жилого дома по адресу ул. Р-Люксембург, 82 допускается в эксплуатацию с «21» февраля 2013 года по «30» ноября 2015 года в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской №	Показания прибора и наличие пломб	Дата проведения следующей поверки
Карат 2001 ВЭПС	12780709		30.11.15
	7502957(обр) 7502958(под)		30.11.16
ТПТ-1-3	5128(ГВС,обр)		30.11.16
	4697(ГВС,под)		
	4690(обр)		
	5127(под)		
ВСТ-20	493127(обр)	69320	30.11.18
ВСТ-25	10688360(под)	614185	30.11.16

Представитель МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги»

Дрешпак Е.А.

Ответственный представитель «Потребителя»

Зависел В.К.
Зависел В.К.

*решение
 в апреле 15*