

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей организации



Кандашев А.В.
"14" января 2016 г.

АКТ периодической проверки узла учета тепловой энергии и ГВС

14 января 2016 года произведен технический осмотр приборов узла коммерческого учета тепловой энергии и ГВС (после очередной поверки)

по адресу: г. Нижние Серги, ул. Р-Люксембург, дом № 82,

в результате чего установлено: узел коммерческого учета тепловой энергии и ГВС соответствует правилам учета тепловой энергии и теплоносителя и находится в исправном состоянии.

Тип прибора	Заводской номер	Дата текущей поверки	Дата очередной поверки	Показания прибора на момент проверки	Место установки и наличие пломбы
Тепловычислитель Карат 307 4V4T4P	05413914	30.11.2015	30.11.2019	✓	имеется
Преобразователь расхода ВЭПС - ПБ201	7502958	06.04.2015	06.04.2019		имеется
Преобразователь расхода ВЭПС - ПБ201	7502957	06.04.2015	06.04.2019		имеется
Счётчик горячей воды ВСТ - 25	10688360	16.03.2015	16.03.2019		имеется
Термопреобразователь ТПТ-1-3	5128/5127	30.11.2012	30.11.2016		имеется
Счётчик горячей воды ВСТ - 20	067862	22.05.2015	22.05.2021		имеется
Термопреобразователь ТПТ-1-3	4697/4690	30.11.2012	30.11.2016		имеется

Представитель энергоснабжающей организации *тех. директор МУП ТЭНС Кандашев А.В.*

подпись *А.В. Кандашев*

Ответственный представитель потребителя:
Заместитель директора ООО «ЖилСервис» С.В. Косолапов тел. 8(34398)2-15-44



подпись *С.В. Косолапов*

Ответственный представитель обслуживающей организации _____

(должность, фамилия, номер телефона) _____
подпись _____