

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель энергоснабжающей организации

*Сидор*  
" " 20 12 г.

**АКТ допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и ГВС потребителя:

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. **Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, дом 83**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **соответствие правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии и ГВС допускается в эксплуатацию

с "5" декабря 20 12 г. по "24" сентября 20 16 г. в следующем составе оборудования, и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата первичной поверки	Дата следующей поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4	5	6
Теплосчетчик Эльф в составе:					
1. Вычислитель Эльф-01	45333312	23.10.2012	23.10.2016		<i>имеется</i>
2. Расходомер Карат-550 Ду40	40068412	10.10.2012	10.10.2016		<i>имеется</i>
3. Расходомер Карат-550 Ду40	40075612	10.10.2012	10.10.2016		<i>имеется</i>
Термопреобразователи КТСП-Н	34423	24.09.2012	24.09.2016		<i>имеется</i>

Представитель энергоснабжающей организации

*Ищенко А.В.*  
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

*Ищенко*

Ответственный представитель потребителя

*Иванов И.И.*  
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

*Иванов*