

Руководитель энергоснабжающей организации

УТВЕРЖДАЮ



20 16 г.

АКТ допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и ГВС потребителя:

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Нижние Серги, ул. Р-Люксембург, дом 87

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **соответствие правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии и ГВС допускается в эксплуатацию

с 31 марта 2016 г. в следующем составе оборудования, и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата первичной поверки	Дата следующей поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4	5	6
Узел учета тепловой энергии в составе:					
Вычислитель ЭЛЬФ 02	18553815	26.11.2015	26.11.2019	21,23 Гкал	имеется
Расходомер Взлёт ЭРСВ-440 Ду32	1347240	02.06.2015	02.06.2019	—	имеется
Расходомер Взлёт ЭРСВ-440 Ду32	1360611	02.06.2015	02.06.2019	—	имеется
Компл. термометров ВЗЛЕТ-ТПС	1407552 /1407562	02.06.2015	02.06.2017	—	имеется

Представитель энергоснабжающей организации мастер МУП ТЭНС

Соловьев С.Н.

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись [подпись]

Ответственный представитель потребителя ООО ЖилСервис инженер

Александр Д.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись [подпись]

Ответственный представитель обслуживающей организации представитель

ООО ПМК "Меридиан" Белов Д.Е.

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись [подпись]