

Утверждаю:  
 Директор МУП  
 «Тепловые сети г. Нижние Серги»  
 \_\_\_\_\_ А.Н.Блиновских  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012г.

АКТ  
 допуска к эксплуатации узла учета  
 тепловой энергии многоквартирного дома

Произведен технический осмотр прибора учета тепловой энергии многоквартирного дома по адресу: ул. Р-Люксембург, 88 и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

- принципиальная схема установки прибора учёта тепловой энергии имеется,
- паспорта на оборудование имеются,
- документы о поверке приборов учета тепловой энергии с действующим клеймом госповерителя имеются.
- монтаж прибора учёта произведён в соответствии с требованием технического проекта.

На основании изложенного прибор учёта тепловой энергии многоквартирного дома по адресу: ул. Р-Люксембург, 88 допускается в эксплуатацию с 20 декабря 2012 года по 21 ноября 2014 года в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской №	Показания прибора и наличие пломб	Дата проведения следующей поверки
Тепловычислитель СПТ 943.2	19455		21.11.2016 года
ВЭПС-ПБ 2-01	804935 ✓ 804944 ✓		30.11.2014 года
Комплект термометров сопротивления КТСП-Н	25252 / 5088 28224 24 <i>ТВС от. 10.11.12</i>		21.11.2014 года
Счётчик ВСТ-25	09668547 ✓		19.11.2016 года

Представитель МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги»

Дрешпак Е.А.

Ответственный представитель «Потребителя»

*[Handwritten signature]*