

Утверждаю:  
 Директор МУП  
 «Тепловые сети г. Нижние Серги»  
 А.Н.Блиновских  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2012г.

АКТ  
 допуска к эксплуатации узла учета  
 тепловой энергии многоквартирного дома

Произведен технический осмотр прибора учета тепловой энергии многоквартирного дома по адресу: ул. Р-Люксембург, 94 и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

- принципиальная схема установки прибора учёта тепловой энергии имеется.
- паспорта на оборудование имеются.
- документы о поверке приборов учета тепловой энергии с действующим клеймом госповерителя имеются.
- монтаж прибора учёта произведён в соответствии с требованием технического проекта.

На основании изложенного прибор учёта тепловой энергии многоквартирного дома по адресу: ул. Р-Люксембург, 94 допускается в эксплуатацию с **«26» октября 2012 года по 20 июля 2016 года** в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской №	Показания прибора и наличие пломб	Дата проведения следующей поверки
Тепловычислитель Эльф 01	13603112	(0) <i>имеются</i>	06.08.2016 года
КТПТР - 01	9598/9598А	<i>имеются</i>	20.07.2016 года
Расходомер-счётчик «Взлёт ТР»	1152322	<i>имеются</i>	29.07.2016 года
Расходомер-счётчик «Взлёт ТР»	1157344	<i>имеются</i>	29.07.2016 года

Представитель МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги»  
 Дрешняк Е.А.



Ответственный представитель «Потребителя»

*Галакин В.В.* 