

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ресурсоснабжающей
организации

Кондашов А. В.
«20» 11 2019 г.

А К Т

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии
и горячей воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и
горячей воды у потребителя _____ аб. № _____
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу Тимека, 68
и проверена комплектность необходимой технической документации, в
результате чего установлено: соответствует

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета допускается (не допускается) в
эксплуатацию с “13” ноября 2014 г. по
“12” ноября 2015 г. в следующем составе оборудования и
пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на дату приемки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной поверки
Энер	02263113		имеется	05.08.2018
ЭРВ Ду 32	1414086		имеется	06.10.2018
ЭРВ Ду 32	1415353		имеется	06.10.2018
ТПС	1404559		имеется	16.04.2018
ТПС	1404358		имеется	16.04.2018

Представитель ресурсоснабжающей организации начальник участка
МФУ «Темновские Сети - Н-Сервис» Сочинск С.Н. 2-12-21
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

М.П.

Представитель организации потребителя зам. директора
ООО «Тем.Сервис» Балакин В.В. 2-15-44
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

М.П.

Представитель монтажной организации
инженер Князев А.В. (343) 233-50-23
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

М.П.