

Утверждаю:

Директор ООО «Нижнесергинский ЖилСервис»



/Ю.В. Никишин/

А К Т

обследования технического состояния дымоходов

г. Нижние Серги

02 августа 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель работ: мастер ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» Жихарев С.Ю.

Состав бригады: техник-смотритель ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» Константинова Е.А.

составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Нижние Серги ул. Восточная д. 16, с целью установления пригодности их к эксплуатации и для удаления продуктов сгорания дров.

Замеры проведены: анемометр testo 405-v1; № 0560 4053

результаты обследования:

1	Сечение (диаметр) дымоходов	диаметр 150 мм
2	Материалы, из которых выполнены дымоходы	двустенные трубы из нержавеющей стали с изоляцией
3	Оголовки дымоходов	исправны
4	Плотность дымоходов	герметичность стыковочных мест, все составные части плотно прилегают друг к другу
5	Состояние дымоходов	очищены от засоров, сажи, пыли, конденсата
6	Расположение вытяжных шахт (труб) относительно зоны ветрового подпора	вне зоны
7	Защитные колпаки дымоходов	имеют все каналы
8	Наличие тяги в дымоходах на день проверки	есть

заключение:

Не газифицированные квартиры № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8	дымоходы пригодны к дальнейшей эксплуатации
---	---

Подписи:

Мастер «ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» _____ /Жихарев С.Ю./

Техник-смотритель «ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» _____ /Константинова Е.А./