

Утверждаю:

Директор ООО «Нижнесергинский ЖилСервис»

/Ю.В. Никишин/



А К Т

обследования технического состояния вентиляционных каналов

г.п. Атиг

24 августа 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель работ: мастер ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» Жихарев С.Ю.

Состав бригады: техник-смотритель ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» Константинова Е.А.

составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном жилом доме по адресу: г.п. Атиг ул. Гагарина д. 9, с целью установления пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов сгорания газа, а также установления нормативного воздухообмена.

Замеры проведены: анемометр testo 405-v1; № 0560 4053

результаты обследования:

1	Сечение (диаметр) вентиляционных каналов	180x220 мм
2	Материалы, из которых выполнены вентиляционные каналы	кирпич
3	Оголовки вентиляционных каналов	исправны
4	Плотность вентиляционных каналов	все отверстия, кроме отверстий для установки вытяжных решеток заделаны
5	Состояние вентиляционных каналов	очищены от строительного мусора, завалов, пыли
6	Вытяжные отверстия вентиляционных каналов	оборудованы типовыми решетками размером 150x200 мм
7	Расположение вытяжных шахт (труб) относительно зоны ветрового подпора	вне зоны
8	Защитные колпаки вентиляционных каналов	имеют все каналы
9	Наличие тяги в вентиляционных каналах на день проверки	есть

заключение:

Газифицированные квартиры № 1; 2; 3; 4; 7; 9;	вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации
Не газифицированные квартиры и нежилые помещения № 5; 6; 8; 10; 11; 12	вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации

Подписи:

Мастер «ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» _____ /Жихарев С.Ю./

Техник-смотритель «ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» _____ /Константинова Е.А./