

Утверждаю:  
Директор ООО «Нижнесергинский ЖилСервис»



/Ю.В. Никишин/

## А К Т

### обследования технического состояния вентиляционных каналов

г.п. Атиг

26 августа 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель работ: мастер ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» Жихарев С.Ю.

Состав бригады: техник-смотритель ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» Константинова Е.А.

составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном жилом доме по адресу: г.п. Атиг ул. Урицкого д. 9, с целью установления пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов сгорания газа, а также установления нормативного воздухообмена.

Замеры проведены: анемометр testo 405-v1; № 0560 4053

### результаты обследования:

|   |                                                                       |                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Сечение (диаметр) вентиляционных каналов                              | 180x220 мм                                                             |
| 2 | Материалы, из которых выполнены вентиляционные каналы                 | кирпич                                                                 |
| 3 | Оголовки вентиляционных каналов                                       | исправны                                                               |
| 4 | Плотность вентиляционных каналов                                      | все отверстия, кроме отверстий для установки вытяжных решеток заделаны |
| 5 | Состояние вентиляционных каналов                                      | очищены от строительного мусора, завалов, пыли                         |
| 6 | Вытяжные отверстия вентиляционных каналов                             | оборудованы типовыми решетками размером 150x200 мм                     |
| 7 | Расположение вытяжных шахт (труб) относительно зоны ветрового подпора | вне зоны                                                               |
| 8 | Защитные колпаки вентиляционных каналов                               | имеют все каналы                                                       |
| 9 | Наличие тяги в вентиляционных каналах на день проверки                | есть                                                                   |

### заключение:

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Газифицированные квартиры № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60 | вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

### Подписи:

Мастер «ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» \_\_\_\_\_ /Жихарев С.Ю./

Техник-смотритель «ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» \_\_\_\_\_ /Константинова Е.А./