

Утверждаю:
Директор ООО «Нижнесергинский ЖилСервис»



/Ю.В. Никишин/

А К Т

обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Нижние Серги

16 мая 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель работ: мастер ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» Жихарев С.Ю.

Состав бригады: техник-смотритель ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» Константинова Е.А.

составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном жилом доме по адресу: **г. Нижние Серги ул. Розы Люксембург д. 102**, с целью установления пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов сгорания газа, а также установления нормативного воздухообмена.

Замеры проведены: анемометр testo 405-v1; № 0560 4053

результаты обследования:

1	Сечение (диаметр) вентиляционных каналов	180x220 мм
2	Материалы, из которых выполнены вентиляционные каналы	ж/б
3	Оголовки вентиляционных каналов	исправны
4	Плотность вентиляционных каналов	все отверстия, кроме отверстий для установки вытяжных решеток заделаны
5	Состояние вентиляционных каналов	очищены от строительного мусора, завалов, пыли
6	Вытяжные отверстия вентиляционных каналов	оборудованы типовыми решетками размером 150x200 мм
7	Расположение вытяжных шахт (труб) относительно зоны ветрового подпора	вне зоны
8	Защитные колпаки вентиляционных каналов	имеют все каналы
9	Наличие тяги в вентиляционных каналах на день проверки	есть

заключение:

Газифицированные квартиры № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60	вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации
---	---

Подписи:

Мастер «ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» _____ /Жихарев С.Ю./

Техник-смотритель «ООО «Нижнесергинский ЖилСервис» _____ /Константинова Е.А./